




ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ



ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ



ΤΟΜΗ Α-Α



ΦΡΕΑΤΙΟ (Ø1200)  
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ  
ΠΑΡΟΧΟΜΕΤΡΟΥ DN350

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ						
A/A	ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ	ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ	ΠΑΡΟΧΗ Q (m³/h)	ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ Η (μΣΥ)	ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Ρ (KW)	ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm)
1	Γραμμενίτσας (τροφοδοσία δεξαμενής Κοστιλίας)	2	250,00	120,00	132,00	1450
2	Γραμμενίτσας (τροφοδοσία δεξαμενής Διάσελα)	2	250,00	80,00	90,00	1450

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΗΜ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ

- ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 250m³/h-120M.Σ.Υ
- ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 250m³/h-80M.Σ.Υ
- ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ DN200
- ΔΙΚΛΕΙΔΑ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ DN200-16atm
- ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΞΑΡΜΟΣΗΣ DN200-16atm
- ΣΥΣΤΟΛΗ-ΔΙΑΣΤΟΛΗ DN200/DN150
- ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ DN200-16atm
- ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ
- ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
- ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ:  
ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑΣ - ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ

ΘΕΜΑ

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑΣ  
Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ

ΗΜ 01

ΚΛΙΜΑΚΑ

1 : 50

Αρτα /06/2023  
Ο Συντάξας

Κωνσταντίνος Νάκος  
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ

Ελέγχθηκε  
Αρτα /06/2023  
Ο Αν. Προϊστάμενος ΤΔΠ

Γεώργιος Δάφνης  
MSc Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ

Θεωρήθηκε  
Αρτα /06/2023  
Η Αν. Προϊσταμένη ΔΤΕ

Αλεξία Πατπά  
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ