




ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ



ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ



ΤΟΜΗ Α-Α



ΦΡΕΑΤΙΟ (Ø1200)
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ
ΠΑΡΟΧΟΜΕΤΡΟΥ DN350

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ

| A/A | ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ | ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ | ΠΑΡΟΧΗ Q (m³/h) | ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ H (μΣΥ) | ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ P (KW) | ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm) |
|-----|---------------|--|--------------------|------------------------|-----------------------------|------------------|
| 1 | Βλαχέρνα Κάτω | 3 | 250,00 | 80,00 | 90,00 | 1450 |

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΗΜ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ

- ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 250m³/h-80M.Σ.Υ
- ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ DN200
- ΔΙΚΛΕΙΔΑ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ DN200-16atm
- ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΞΑΡΜΟΣΗΣ DN200-16atm
- ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ DN200-16atm
- ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ
- ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
- ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ:
ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑΣ - ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ

ΘΕΜΑ

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ ΚΑΤΩ
Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ

ΗΜ 02

ΚΛΙΜΑΚΑ

1 : 50

Αρτα 26/06/2023
Ο Συντάξας

Κωνσταντίνος Νάκος
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ

Ελέγχθηκε
Αρτα 26/06/2023
Ο Αν. Προϊστάμενος ΤΔΠ

Γεώργιος Δάφνος
ΜSc Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ

Θεωρήθηκε
Αρτα 27/06/2023
Η Αν. Προϊστάμενη ΔΤΕ

Αλεξία Παππά
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ